



M1: Arrivée Réseau brut redresseur
 M2: Vers utilisation
 M3: Sortie onduleur
 M4: Vers alim. onduleur redresseur
 M5: Arrivée réseau brut by-pass

Puissance en KVA	D1		D3/D5	
	Type	I en A	Type	I en A
3	bi polaire	17	bi polaire	14
4	bi polaire	23	bi polaire	19
5	bi polaire	28	bi polaire	24

