



M1: Arrivée Réseau brut redresseur  
 M2: Vers utilisation  
 M3: Sortie onduleur  
 M4: Vers alim. onduleur redresseur  
 M5: Arrivée réseau brut by-pass

Puissance en KVA	D1		D3		D5	
	Type	I en A	Type	I en A	Type	I en A
10	Tétra polaire	19	Tétra polaire	48	Tétra polaire	48
15	Tétra polaire	28	Tétra polaire	72	Tétra polaire	72

